

【2026年度：廃棄物処理施設(電気炉)の維持管理値】

廃棄物処理施設〔焼却施設〕⇒ DC電気炉

●処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量(kg)

廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物(廃乾電池)	0	0	0									
産業廃棄物(汚泥、廃プラ、金属くず)	0	0	0									

●定期測定(①溶鋼炉内温度)と連続測定(②集じん器流入ガス温度)、かつ記録に関する事項

測定位置	別添の「施設の概要〔排ガス系統図〕」に測定位置を記載
測定年月日と結果	九州工場の事務所に記録保管

●ばいじんの除去実施状況と措置

規定項目	冷却設備〔冷却塔〕	排ガス処理設備〔バグフィルター式集塵器〕
ばいじんの除去を行った日	常時、機械的に払い落とし、造粒機で粒状にした後、バンカーに保管	常時、機械的に払い落とし、造粒機で粒状にした後、バンカーに保管

●排ガス中のばい煙濃度測定結果(上段(③-1)、下段(③-2))

採取した年月日	5月15日								
測定結果が得られた日	5月27日								
管理項目	ばいじん (g/Nm ³)	0.0005 0.0005							
	窒素酸化物 (ppm)								
	硫黄酸化物 (Nm ³ /h)								
	塩化水素 (mg/Nm ³)								

【 管理項目毎の測定頻度 】

・ばいじんは、2ヵ月毎

・NOx、SOx、HClは、6ヶ月毎

・ダイオキシン類は、3ヵ月毎

●排ガス中のダイオキシン濃度測定結果(上段(③-1)、下段(③-2))

採取した年月日									
測定結果が得られた日									
管理項目	ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm ³)								

《施設の概要》

DC電気炉排ガス系統図

